

**Акт****согласованных с общественным объединением инвалидов****мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур неизвестно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

на объекте социальной инфраструктуры (далее – Объект) Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №20»; «Стоматологическая поликлиника №20», ОГРН 1027802748005

(указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

сфера деятельности Стоматологическая практика

(указывается одна из приоритетных сфер\*)

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, кор.3, лит. А.

(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

Мы, нижеподписавшиеся,

главный врач – Голинский Юрий Георгиевич

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера,

с одной стороны,

даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и председатель МО СПб общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов)

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего войны, труда, ВС и ПОО «Кировское» - Ерзунова Л.Н. с другой стороны,

по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта по данному адресу для согласования мер (указывается наличие или отсутствие) да (соответствуют)/нет:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): \_\_\_\_\_

поручни: нет

пандусы,

роллопандусы: нет подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): \_\_\_\_\_

мобильные лестничные подъемники: нет

раздвижные

двери: да

доступные входные группы: да

кнопка вызова: да

доступные санитарно-гигиенические помещения: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей,  
площадок: \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_  
надлежащее размещение оборудования и носителей  
информации: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом

Брайля: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации  
зрительной информацией: \_\_\_\_\_

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения  
информации в режиме для слабовидящих пользователей: \_\_\_\_\_.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения \_\_\_\_\_

(указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами),  
расположенного \_\_\_\_\_

(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)  
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1	O,K,G,U	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	K, O, C, Г	1. Обращение в Муниципальные органы для формирования условий беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по территории поликлиники к входу с учетом требований СП 42.13330 и общей рекомендации п. 5.1.1 и п. 5.1.2 ОДМ 218.2.007-2011, п. 4.1.8 СП 59.13330-2012, а именно: - для обеспечения путей движения средствами информационной поддержки в соответствии п. 4.1.3 и требований ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52875, а также общие положения в разделе 4 и 5 ОДМ 218.2.007-2011; - для обеспечения частичного или полного разделения основных встречных и пересекающихся потоков пешеходов и инвалидов, в том числе посредством организации одностороннего движения пешеходов, с выделением в пределах тротуаров или пешеходных дорожек специальных полос, предназначенных для движения инвалидов и других ММГН, нанесение латеральной разметки (п. 4.1.4 СП 59.13330, п. 5.1.2 ОДМ 218.2.007).	
	C	2. Обращение в Муниципальные органы для обеспечения территории	

		тактильными средствами не менее чем за 0,8 метров до объекта, выполняющими предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на опасных участках, изменения направления движения, входы для навигации инвалидов с нарушением по зрению на участках движения не относящихся к учреждению (п. 4.1.10 СП 59.13330, п. 11.2 ОДМ 218.2.007-2011).	
	C	3. Планируется установка тактильных полос с шириной в пределах 0,5-0,6м на покрытии пешеходных путей на опасных участках, изменения направления движения, входы для навигации инвалидов с нарушением по зрению на участках движения относящихся к учреждению (п. 4.1.10 СП 59.13330, п. 11.2 ОДМ 218.2.007-2011).	
	K, O, C, Г	4. Обращение в Муниципальные органы для организации места отдыха, доступного для ММГН на территории у главного входа в поликлинику, оборудованное скамейкой с навесом, указателями, светильниками и сигнализацией (п 4.3.1 СП 59.13330).	
	K, O, C, Г	5. Обращение в Муниципальные органы для организации места отдыха, доступного для ММГН на территории у главного входа в поликлинику, оборудованное скамьями разной высоты от 0,38 до 0,58 метров, с опорой для спины и подлокотниками, с указателями и светильниками (п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 59.13330).	
	K, O, C, Г	6. Обращение в Муниципальные органы с целью окраски столбов наружного освещения на территории поликлиники в контрастный цвет. (п. 4.3.6 СП 59.13330).	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
	K, O, C	1. Обеспечение возможности подъезда к кнопке вызова инвалиду на кресле-коляске, а именно установка кнопки на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и обозначение кнопки табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в табличке (п.4.7. СП 31-102-99).	
	O, C	2. Выделение краевых ступеней цветом или фактурой (4.1.12 СП 59.13330).	
	O, C	3. Установка предупредительных тактильных полос шириной 0,3-0,5 метров перед лестницами за 0,8-0,9 метров (4.1.12 СП 59.13330).	
	K, O, C, Г	4. Установка знаков на яркой табличке с пиктограммой на входных дверях, доступных для инвалидов, информирующих о доступности объекта по ГОСТ Р 52131-2003 на высоте 1,2-1,5 метров от пола (п. 5.1.6 СП 59.13330).	
	K, O, C	5. Наклейка антискользящих лент с контрастным цветом на лестнице центрального входа в поликлинику (п.5.2.9 СП 59.13330).	
	K, O, C	6. Выделение различных по цвету материала ступеней лестницы и горизонтальной площадки перед лестницей (п. 5.2.12 СП 59.13330)	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
	C	1. Контрастная окраска поверхности участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 метров перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП 59.13330)	
	O, C	2. Выделение краевых ступеней цветом или фактурой (4.1.12 СП 59.13330).	
	O, C	3. Установка предупредительных тактильных полос шириной 0,3-0,5 метров перед лестницами за 0,8-0,9 метров (4.1.12 СП 59.13330).	
	C, O	4. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршруту	

		поверхности поручней перил предусмотреть рельефно-тактильные наклейки с обозначением этажей, а также предупредительные полосы по окончании перил (п.5.2.16 СП 59.13330).	
	C	5. Установка противоударной полосы на нижнюю часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола (п. 5.1.5 СП 59.13330).	
	C	6. Для ориентации и помощи слепым, применение защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша, а также кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации планируется окрасить краской, светящейся в темноте, или же наклеить на них световые ленты (п.5.2.30 СП 59.13330).	
	K, O, Г, C	7. Установка выключателей не более 0,8 метров от уровня пола (п. 5.4.2 СП 59.13330)	
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
	C	1. Предусматривается установка мнемосхемы (тактильной схемы движения) не мешающей основному потоку посетителей, отображающей информацию о помещениях в здании, плане эвакуации, информацию о деятельности, режиме работы и прочей информации в доступном для лиц с ослабленным зрением; также планируется предусмотреть на сайте учреждения версию для слабовидящих (п.7.1.8 СП 59.13330).	
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
	K, O, C	1. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин размещение специальных знаков (в том числе рельефных) на высоте 1,35 метра (п. 5.3.6, п. 5.2.3 СП 59.13330).	
	K, O, C	2. Установка контрастной маркировки дверного проема, тактильной наклейки на ручку (Брайль), тактильной мнемосхемы санузла (помещения) на высоте 1,2 – 1,6 метров, тактильная пиктограмма помещения, помещения на высоте 1,2 – 1,6 метров (п. 5.3.6, п. 5.2.3 СП 59.13330).	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
	K, O, Г, C	1. Предусмотреть визуальную информацию на контрастном фоне с соответствующими размерами знаков (п. 5.5.4 СП 59.13330).	
	K, O, Г, C	2. Установка информационных символов доступности в следующих местах: парковочные места, зоны посадки пассажиров, входы, места в общих санузлах, гардеробные, подходы к пандусу, лифты и т.д. (п. 5.1.1 и п. 5.5.1 СП 59.13330).	
<b>Дополнительные меры</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
	K, O, Г, C	1. Обращение в Муниципальные органы для размещения элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода инвалидов на пересечении пр.Маршала Жукова и ул.Маршала Казакова; ул.Маршала Казакова у дома № 9 (п. 4.1.5 СП 59.13330)	
	C	2. Обращение в Муниципальные органы для обеспечения тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на опасных участках, изменения направления движения, входы для навигации инвалидов с нарушением по зрению на участках движения до учреждения. (п.4.1.10 СП 59.13330, п. 1.2 ОДМ 218.2.007-211)	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
	K	1. Выделение 5 % индивидуальных специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске на участке около здания поликлиники (п. 4.2.1 СП 59.13330)	

**Рекомендации** (заполняются по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. Установка подъемного устройства/платформы (п.4.1.14 СП 59.13330).
2. Устройство навеса и водоотвода при входе, доступном для МГН (п. 5.1.3. СП 59.13330).
3. Оборудовать учреждение пассажирским лифтом для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (п.5.2.17 СП 59.13330)
4. В качестве дверных запоров на путях эвакуации установить ручки нажимного действия (п. 5.1.4 СП 59.13330).
5. Устройство непрерывного поручня перил с внутренней стороны лестницы по всей ее высоте (п. 5.2.15 и п. 5.2.10 СП 59.13330).
6. Устройство санитарно-бытовых помещений (п. 5.3.1 СП 59.13330)
7. Обеспечение санитарно-бытовых помещений системой тревожной сигнализации, связью с помещением постоянного дежурного персонала, световыми мигающими оповещателями (п. 5.3.6, п. 5.2.3 СП 59.13330).
8. Установить и разместить визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и места получения услуги по ГОСТ Р 51671, Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330), также предусмотреть стробоскопическую сигнализацию в виде прерывистых световых сигналов (п. 5.5.4 СП 59.13330).
9. Установить систему двусторонней связи с диспетчером или дежурным, оборудовать звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами общественную уборную или извещатели, которые должны выводиться в дежурную комнату (п. 5.5.7 СП 59.13330).
10. Места для лиц с дефектами слуха оборудовать специальными приборами усиления звука (п. 7.1.13 СП 59.13330).
11. Установить информационный щит с тактильными знаками и мнемосхемы у входа в поликлинику (п.4.1.1 СП 59.13330).
12. Установить доводчики на входные двери с фиксацией задержки не менее 5 секунд в открытом положении для безопасного проезда на кресле коляске и прохода для ММГН и с усилием не более 19,5 Нм. (п 5.1.6 СП 59.13330).
13. Установить различные приборы, элементы и прочие устройства на высоте не менее 0,85 м от уровня пола и не более 1,1 м. (п. 5.4.2 СП 59.13330).
14. Устройство осветительного оборудования на места для транспортных средств инвалидов (п.11.4 ОДМ 218.2.007.2011)

Главный врач СПб ГБУЗ  
«Стоматологическая поликлиника №20»

/ Ю.Г. Голинский /



Председатель МО СПб общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, ВС и ПОО «Кировское»



/ Л.Н. Ерзунова /