

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 20»



Ю. Голинский

2021г.

**План мероприятий по обустройству в рамках «разумного приспособления»  
для инвалидов и других маломобильных групп населения в  
СПб-ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 20»**

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 152-ФЗ, от 26.05.2021г.) и свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001» (утв. И введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020г. № 904/пр).

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
<b>1 Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов</b>			
1.1	Перемещение разметки парковочного места для обеспечения беспрепятственного пути следования непосредственно к входной двери. Согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 (на всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машиномест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью включая число специализированных машино-мест для транспортных средств (габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.)	II кв. 2022г	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
<b>2 Входы и пути движения</b>			
2.1	Установка перед лестницей центрального входа (вверху и внизу) указателей изменяемых фактуру поверхности пешеходного пути. Согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	II кв. 2022г	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
2.2.	Замена ограждений наружной и внутренней лестницы на пути движения посетителей Согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 с двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261	III кв. 2025г	Инженер Плечко А.Н.
2.3	Оборудование дверей центрального входа и дверей выделенного входа для МГН доводчиками с задержкой 5 сек Согласно п.6.1.5 СП 59.13330.2020 Следует применять двери,	III кв. 2022г	Инженер Плечко А.Н.

	обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.		
<b>3. Пути движения в зданиях</b>			
3.1	Размещение тактильных предупредительных указателей перед входами на лестницы Согласно п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 в общественных зданиях на этажах с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. Применение направляющих тактильных напольных указателей на путях движения в зданиях - по 6.5.12.	III кв. 2023г	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
3.2	Цифровое обозначение этажа напротив выхода из лифта, а также установка на поручни тактильных наклеек. Согласно: п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов, а в случае их отсутствия или отсутствия у них необходимой ширины - на стенах смежно с выходами из лифтов, на высоте 1,5 м от уровня пола должно быть обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Размер знака должен иметь высоту 50 мм и высоту рельефа не менее 1,0 мм. На стене напротив каждой кабины лифта на высоте 1,5 м должно быть обозначение этажа высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены.	II кв. 2022г.	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
3.3	Замена дверных ручек на дверях центрального входа Согласно п.6.4.1. СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).	III кв. 2022г.	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
<b>4. Санитарно-бытовые помещения</b>			
4.1.	Замена крепления опорного поручня вокруг раковины, в целях обеспечения доступа к раковине для инвалидов на кресле-коляске. Согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 в универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней	II кв. 2022г.	Инженер Плечко А.Н.
<b>5. Организационные мероприятия</b>			
5.1	На главной странице сайта поликлиники ( <a href="http://www.sp20.ru">www.sp20.ru</a> ) размещение кнопки «Доступная среда» рядом с кнопкой «версия для слабовидящих».	II кв. 2022г.	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
2.1	Установка поручней на лестничных маршах и площадках перед дверными проемами в помещениях с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. Согласно п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 в общественных зданиях на этажах с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. Применение направляющих тактильных напольных указателей на путях движения в зданиях - по 6.5.12.	II кв. 2022г.	Начальник хоз.отдела Линц Ю.А.
2.2	Замена ограждений шарнирной и глухой лестницы на пути движения посетителей Согласно п. 6.1.13 СП 59.13330.2020 с двух сторон одной и многоступенчатых внешних лестницы следует предусматривать ограждения по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261	III кв. 2023г.	Инженер Плечко А.Н.
2.3	Оборудование дверей центрального входа и дверей выделенного входа для МГН доводчиками с задержкой 3 сек Согласно п.6.1.3 СП 59.13330.2020 Следует применять двери	III кв. 2022г.	Инженер Плечко А.Н.